



Zakład Certyfikacji

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr U-170/05



Nr AC 003

Nazwa i adres  
posiadacza certyfikatu:

**Glaspol Sp.z o.o.**  
**ul.Kolejowa 1**  
**32-312 Jaroszewiec.**

Nazwa i adres producenta:

**Glaspol Sp.z o.o. Oddział :**  
**32-312 Jaroszewiec ul. Kolejowa1,**  
**05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 22 B,**  
**81-061 Gdynia, ul. Handlowa 21,**  
**77-864 Szczecin, ul. Kniewska 27/31,**  
**60-204 Poznań, ul. Dmowskiego 97/99,**  
**21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 20.**

Nazwa wyrobu:

**Szyby zespolone jednokomorowe**  
**SGG Climaplust® 4S**  
**o budowie:**  
**4 mm float SGG Planilux®/(15)16 mm/**  
**4 mm SGG Planitherm ultra**  
**z argonem w przestrzeni międzyszybowej**  
**o współczynnika przenikania ciepła  $U=1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$**

Symbol PKWiU:

26.12.13-30.10

Wyrób spełnia wymagania  
zawarte w:

Kryteriach technicznych Nr KT 31/S/2005 „Szyby zespolone  
izolacyjne o podwyższonej izolacyjności cieplnej”.

Zgodnie ze sprawozdaniem  
z badań wykonanym przez:

Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki Oddział  
Zamiejscowy w Krakowie, ul.Lipowa 3 , 30-702 Kraków.

Nr i data sprawozdania:

Raport Badań nr: 105.W.05.AK z 08.07.2005 r.  
105.F.05.B z .2005 r.

Prawo do oznaczania w okresie od **19-07-2005 r.**  
do **18-07-2008 r.**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)  
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.  
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez dostawcę wymagań  
powyższych kryteriów oraz wymagań określonych w umowie 05/TV/W-57/05.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

Maria Kubicka

DYREKTOR  
Instytutu Szkła i Ceramiki

Zdzisław Stachura